

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Челябинской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091 телефон (351) 264-78-57, gpn@blaze.uu.ru

Отдел надзорной деятельности № 3

454084, г. Челябинск, ул. Тагильская, 24 А, тел. 8(351) 791-29-64, E-mail: gpn_chel@mail.ru

Предписания № 320/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур**

№ 288 города Челябинска»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору Смирнова А.А. № 320 от 05.05.2017 г., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 11:00 до 13:00 02.06.2017 г., с 14:00 по 16:00 26.06.2017 г. проведена плановая, выездная проверка государственным инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 3 по пожарному надзору ст. лейтенантом вн. службы Ремезовой Ольгой Вячеславовной (должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад присмотра и оздоровления с приоритетным осуществлением санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий и процедур № 288 города Челябинска», ул. Гончаренко, 75А

(наименование объекта проверки и его адрес)

Совместно с заведующим Лахновой О.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности противопожарных дверей с оформлением соответствующего акта проверки (отсутствует договор на обслуживание противопожарных дверей в помещении электрощитовой).	Основание: п. 61 Правил противопожарного режима в РФ, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390	02.07.2018	
2.	Руководитель организации не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами отверстия, в подвальном помещении.	Основание: ППР (постановление Правительства от 25 апреля 2012 г. N 390) п. 22	02.07.2018	
3.	В полу на путях эвакуации в группе № 3 (подготовительная), помещение	Основание: п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	02.07.2018	

	№11 по тех. паспорту имеется перепад высот менее 45 см (фактически высота перепада составляет 34 см).			
4.	В полу на путях эвакуации в группе № 1, (ясельная) №4 по тех. паспорту имеется перепад высот менее 45 см (фактически высота перепада составляет 34 см).	Основание: п. 4.3.4 СП 1.13130.2009	02.07.2018	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых в соответствии с законодательством Российской Федерации возложена обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:


- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор отдела надзорной деятельности
и профилактической работы № 3

по пожарному надзору Ремезова О.В.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)



(подпись)

М.Л.П.*

«26» июня 2017 г.

Предписание для исполнения получил:

(подпись)
«__» _____ 2017 г.

(должность, фамилия, инициалы)